



Kontrollen avser/kontrollpunkt	Kontrollant (exempel på vem som utför kontrollen E - entreprenör S - sakkunnig B - byggherre A – arkitekt)	Kontrollmetod (exempel på hur kontrollen utförs, Visuellt Provning Mätning Övervakning)	Kontroll mot underlag. (exempel kan vara BBR A -ritning K -ritning VVS-ritning Andra tekniska handlingar)	Datum	Anmärkning/ resultat
Att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov					
Slutanmälan skickas till stadsbyggnadsförvaltningen när åtgärden är färdigställd.					
Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller, lägst brandklass EI30			BBR 5:611		
Skydd mot fall, Öppningsbara fönster och glaspartier vars karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet skall vara försedda med säkerhetsbeslag, spärranordningar eller annat skydd som begränsar risken för att barn skall falla ut. Balkongdörrar eller motsvarande skall vara utförda med säkerhetsbeslag och spärranordning som hindrar barn från att passera och öppna dörren.			BBR 8:231		
Skydd mot fall, Nivåskillnader där glasytans underkant till golvet eller marken utanför är större än 2 meter, skall vara utformade så att risken att falla genom glasytan är begränsad (gäller inte då räcke fungerar som skydd).			BBR 8:352		
Kontroll av glassäkerhet. Glasytor skall vara dimensionerade för att tåla dynamisk påverkan av en människa			BBR 8:35		
Skydd mot skärskador och mot fall genom glas. Glasytor ska utformas så att risken för skärskador och att falla ut genom glasytan begränsas.			BBR 8:352 och BBR 8:353		
Dimensioneringskontroll: Den vertikala belastningen och den extra vindbelastningen som inglasningen innebär skall kontrolleras mot leverantörens/konstruktörens anvisningar.					
Kontroll att byggnationen följer tillverkarens/konstruktörens anvisningar (teknisk beskrivning/montagebeskrivning)					

**Underskrift** Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

\_\_\_\_\_  
Byggherre

\_\_\_\_\_  
Entreprenör (utförande entreprenör)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att kontrollplanen är genomförd och sanningsenligt ifylld.